



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Тульской области

300034, г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, тел.: (4872) 21-10-30, факс: (4872) 56-87-26, электронный адрес: Ugrpn@region.tula.net

ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д. 1, тел.8(48731) 6-02-07 ondiclovaya@yandex.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6

о наложении административного взыскания за нарушение
требований в области пожарной безопасности

28 января 2021 г.

г. Узловая

(место составления: город, село, район)

Я, государственный инспектор Узловского, Киреевского районов и

г. Донской Тульской области по пожарному надзору, ВРИО начальника ОНД и ПР по Узловскому,
Киреевскому районам и г. Донской Тульской области, майор в.п. службы Ерзаулов Алексей Александрович

рассмотрев протокол № 6 об административном правонарушении
от «28» января 2021 г.

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и материалы дел в отношении юридического лица:

- 1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 20
- 2 301600, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 26
- 3 ОГРН 1027101484211, свидетельство выдано Инспекцией МРФ по налогам и сборам по г. Узловая Тульской области 12.02.1998 г.
(орган, зарегистрировавший юридическое лицо)
- 4 Расч/счет 40204810145250001729 отделение Тула г. Тула
- 5 Мальцева Екатерина Александровна заведующий МДОУ центр развития ребёнка - д/с № 20
(фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица)
- 6 приказ о назначении на должность № 7-к от 13.01.2021 КОМИТЕТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗЛОВСКИЙ РАЙОН
- 7 Паспорт 70 18 № 802184 выдан отделением УМВД России по Тульской области 05.05.2018 г.
(название, серия, номер документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица, кем выдан, дата выдачи)
- 8 Ранее к административной ответственности не привлекалось

УСТАНОВИЛ:

юридическое лицо

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 20

не обеспечило (нарушило) выполнение требований пожарной безопасности

28.01.2021 г. в 10 ч. 20 мин. по адресу: Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 26

(указывается дата, время, адрес и место совершения правонарушения)

объект защиты – в здании, помещениях и территории детского сада

Муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 20

, установленных

ст. 34; 37; 38 № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «Федеральный закон

(указываются законодательные акты и нормативные документы по вопросам пожарной безопасности)

о пожарной безопасности»; Федеральные законы; Нормы пожарной безопасности; Приказы МЧС России; своды правил, национальные стандарты и нормативные документы по пожарной безопасности.

(ППБ, ГОСТ, СНиП, правила пользования и содержания противопожарного инвентаря, оборудования, средств АПЗ), дата их утверждения или

, а именно:

В здании детского сада автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушениями требований нормативных документов, а именно электрические провода и кабели, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325.

Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.);

п. 13.15.3 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"

В здании детского сада в помещениях установлено по 2 дымовых извещателя ИПД, что не соответствует п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности».

п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.);

п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»

В здании детского сада помещение моечной не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.

табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

За совершение указанных административных правонарушений предусмотрена административная ответственность в соответствии с **ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ**

Статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ)

установлены обязанности организаций в области пожарной безопасности, к числу которых относится обязанность руководителя организации соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров.

Согласно ч.1 ст. 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Муниципальным дошкольным образовательным учреждением центр развития ребенка - детский сад № 20 представлены документы, подтверждающие принятие мер, направленных на устранение и недопущение выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Вина Муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 20 в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.1 20.4 КоАП РФ, подтверждается достаточной совокупностью представленных допустимых, относимых и достоверных доказательств:

1 акт проверки № 19 от «28» января 2021 г.

2 предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности 19/1-3 «28» января 2021 г.

Оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении (ст.ст.2.9, 24.5 КоАП РФ) не усматривается; издержек, предусмотренных ч. 1 ст. 24.7 КоАП РФ, а также вещественных доказательств не имеется.

При рассмотрении дела присутствовал законный представитель

Муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 20

Мальцева Екатерина Александровна заведующий МДОУ центр развития ребенка - д/с № 20

О месте и времени рассмотрения дела юридическое лицо извещено надлежащим образом.

Копию протокола об административном правонарушении содержащего сведения о том, что возбужденное в отношении юридического лица

Муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад № 20

административное дело будет рассматриваться в ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области по адресу: г. Узловая, ул. Володарского, д. 1. в «13» часов «00» минут, «28» января 2021 г., получена законным представителем при составлении протокола об административном правонарушении.

При рассмотрении дела и назначении наказания учтены характер совершенного правонарушения, конкретные обстоятельства дела, данные о правонарушителе, его имущественное положение.

Обстоятельством, смягчающего административную ответственность (ст. 4.2 КоАП РФ) признается раскаяние лица, совершившего правонарушение.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность (ст. 4.3 КоАП РФ), не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч.1 ст. 29.9; ч.1,3,5; 29.10 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать юридическое лицо:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 20

виновным в совершении административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, и назначить административное наказание в соответствии с санкцией ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ виде

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

2. Объявить, что в соответствии со ст.30.1 – 30.3 КоАП РФ оно (а) и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течении 10 дней со дня вручения или получения его копии в ГУ МЧС России по Тульской области по адресу: г. Тула, ул. Демонстрации, д. 21, в Узловский городской суд Тульской области по адресу: г. Узловая, ул. Гагарина, д. 26

С постановлением ознакомлен

Мальцева Е.А.

28.01.2021 г.

(дата, подпись правонарушителя, расшифровка подписи)

Подпись лица, вынесшего постановление

Ерзаулов А.А.

(подпись, расшифровка подписи)

Копию постановления получил

Мальцева Е.А.

28.01.2021 г.

(дата, подпись правонарушителя или отметка о направлении ему постановления по почте, расшифровка подписи)

Одновременно сообщая, что на территории области функционирует единый «телефон доверия»
Главного управления МЧС России по Тульской области 8(4872) 56-99-99