



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО УЗЛОВСКОМУ, КИРЕЕВСКОМУ РАЙОНАМ
И Г. ДОНСКОЙ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д. 1
тел. 8 (48731) 6-02-07 onduzlovaya@yandex.ru

28.01.2021г.

Исх. № 14-4-13

**Муниципальному дошкольному
образовательному учреждению
центр развития ребенка - детский сад
№ 20**

Тульская область, Узловский район, г.
Узловая, ул. Беклемищева, д. 26

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

*Я, государственный инспектор Узловского, Киреевского районов и г. Донской Тульской
области по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому
районам и г. Донской Тульской области лейтенант внутренней службы*

Шевченко Павел Дмитриевич

рассмотрев административный протокол № 6
по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от «28» января 2021 г.

и материалы дела в отношении юридического лица

1 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка -
детский сад № 20

2 301600, Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. Беклемищева, д. 26

3 ОГРН 1027101484211, свидетельство выдано Инспекцией МРФ по налогам и
сборам по г. Узловая Тульской области 12.02.1998 г.

(орган, зарегистрировавший юридическое лицо)

4 Расч/счет 40204810145250001729 отделение Тула г. Тула

5 Мальцева Екатерина Александровна заведующий МДОУ центр развития ребёнка -
д/с № 20

(фамилия, имя, отчество законного представителя юридического лица)

приказ о назначении на должность № 7-к от 13.01.2021 КОМИТЕТА

6 ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

(документ подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица)

7 Паспорт 70 18 № 802184 выдан отделением УМВД России по Тульской области

(название, серия, номер документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица, кем выдан, дата выдачи)

8 Ранее к административной ответственности не привлекалось

согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и
условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

юридическое лицо - Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития
ребенка - детский сад № 20

(указывается дата, время, адрес и место совершения правонарушения)

не обеспечил(о), нарушил(о) выполнение требований пожарной безопасности

, а именно:

1 В здании детского сада автоматическая пожарная сигнализация выполнена с нарушениями требований нормативных документов, а именно электрические провода и кабели, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации выполнены не в соответствии с требованиями ГОСТ Р 53315, ГОСТ Р 53325. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.);

п. 13.15.3 СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования

п. 3.4 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"

2 В здании детского сада в помещениях установлено по 2 дымовых извещателя ИПД, что не соответствует п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности».

п. 54 «Правила противопожарного режима в РФ» (утверждены Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.);

п. 14.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Требования пожарной безопасности»

3 В здании детского сада помещение моечной не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.

табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», п.4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

чем совершило административное правонарушение,

часть 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «КоАП РФ»

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

Вам необходимо принять меры по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения:

1. Принять меры по устранению выявленных нарушений в области пожарной безопасности, допущенных

юридическим лицом

Муниципальным дошкольным образовательным учреждением центр развития ребенка - детский сад № 20

Информацию о принятых мерах представить в: ОНД и ПР по Узловскому, Киреевскому районам и г. Донской Тульской области по адресу: 301600, Тульская область, г. Узловая, ул. Володарского, д. 1. В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления должностному лицу, вынесшему данное представление.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Старший инспектор ОНД и ПР
по Узловскому, Киреевскому районам
и г. Донской Тульской области
лейтенант внутренней службы



Шевченко П.Д.

28.01.2021г.

Представление вручено (направлена) по почте:

(дата, номер заказного письма, уведомления)

Представление получил(а)

Заведующий

Муниципального дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка -
детский сад № 20

Мальцева Екатерина Александровна



«28» января 2021 г.

(Подпись)

Одновременно сообщая, что на территории области функционирует единый «телефон доверия»
Главного управления МЧС России по Тульской области 8(4872) 56-99-99